

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни,
 Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. С.Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 44/1/83

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 20
 Детский сад № 20 Аликперовой Елене Алиавсетовне.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД №44 от «01» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «26» апреля 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «26» апреля 2019 г. проведена внеплановая проверка на исполнение пунктов предписания №48/1/28 от 26.02.2018 г. МБДОУ №20 г. Дербент государственным инспектором ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Гасанбековым Ражиудином Гамзабековичем совместно с заведующей МБДОУ №20 **Аликперовой Е.А.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П / П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем противопожарной сигнализации средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	(ППР РФ №90 п. 61);	10.02.2020	
2	Автоматическую пожарную сигнализацию в здании МБДОУ №20 смонтировать с соответствующим проектом и без нарушений действующих норм, так: - извещатели пожарной сигнализации ориентировать таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери - шлейфы автоматической пожарной сигнализации в коридорах демонтировать	(ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №23-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 13.3.7); (НПБ 88-2001 п. 12.69);	10.02.2020	
3	Системы пожарной сигнализации обеспечивать подачей дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны с участием работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ч.7 ст.83, №23-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.21 СНиП 21-01-97).	10.02.2020	

4	Первый и второй этаж из спальных помещений, в которых предусмотрено одновременное пребывание 10 и более человек старшей группы «Дельфин», старшей третьей группы «Антошка», второй младшей группы «Карлсон», первой младшей группы «Ладушки», группы (от трех до семи) «Совушка» и подготовительной группы «Мальвина» обеспечить вторыми эвакуационными выходами	(СП 1.13130.2009 п. 4.2 п. 25 ППР РФ № 390);	10.02.2020	
5	В кухне запретить эксплуатацию газового прибора кустарного изготовления	(СНиП 2.04.08-87 п. 6.47);	10.02.2020	
6	Кухню МБДОУ №20 оборудована автоматической пожарной сигнализацией	(НПБ 110-03 п. 14 т. 1 п. 9);	10.02.2020	
7	Помещения музыкального зала, кабинета заведующей и медкабинета оборудовать дополнительными (вспомогательными) автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями	(СП 5.13130.2009 п. 13.3.5);	10.02.2020	
8	В коридоре на первом этаже перед входом в музыкальный зал стены на путях эвакуации демонтировать обшивку	(ФЗ-123 «Технический регламент» ст. 58 ФЗ-123 таб. 21).	10.02.2020	
Вновь выявленные нарушения:				
Режимного характера				
9	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем противопожарной сигнализации средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	(ППР РФ №390 п. 61);	10.02.2020	
10	В помещении котельной установить сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с действующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(п/п г, п 6.6.4. СП 60.13330.2012 отопление вентиляция и кондиционирование воздуха);	10.02.2020	
11	Здание МБДОУ №20 обеспечить требуемым количеством первичных средств пожаротушения	(ППР РФ №390 п. 70);	10.02.2020	
12	На объекте производить противопожарный инструктаж с работниками, завести журнал инструктажа по пожарной безопасности	(ППР РФ №390 п.3);	10.02.2020	
13	Заведующей и ответственным лицам необходимо пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	(п. 3 ППР РФ №390).	10.02.2020	
14	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(ст. 83 ФЗ №23 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.02.2020	
15	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации	(ППР РФ №390 п. 61);	10.02.2020	
16	Проводить (представить акты) отработки планов эвакуации один раз в полугодие	(п. 12 ППР РФ № 390);	10.02.2020	
Капитального характера				

Капитального характера

17	Демонтировать полы и стены в спальнях, отделанные материалом (фанера, ламинат, мдф) без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности	(ст. 144 таб. 28, 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»);	10.02.2020	
18	На первом и втором этажах в спальнях помещений: (в которых предусмотрено одновременное пребывание 10 и более человек) старшей группы «Дельфин», старшей третьей группы «Антошка», второй младшей группы «Карлсон», первой младшей группы «Ладушки», группы (от трех до семи) «Совушка» и подготовительной группы «Мальвина» установить вторые эвакуационные выходы	(СП 1.13130.2009 п. 4.2 п. 25 ППР РФ №90);	10.02.2020	
19	Системы пожарной сигнализации обеспечивать подачей дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны с участием работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	10.02.2020	
20	Электрошитовую, расположенную в помещении детского сада и перекрыть противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа	(ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 свода правил пожарной безопасности СП 4.13.130-2013 «Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	10.02.2020	
21	В коридоре на первом этаже перед входом в музыкальный зал демонтировать стены на путях эвакуации, обшитые горючим материалом	(ФЗ-123 «Технический регламент» ст. 58 ФЗ-123 таб. 21);	10.02.2020	
22	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 23, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	10.02.2020	
23	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения пищеблока	(ППР РФ №90 п. 61);	10.02.2020	
24	Внутренний противопожарный водопровод привести в исправное состояние, на лестничной клетке шкаф пожарного крана укомплектовать	(ППР РФ №90 п.57);	10.02.2020	
25	Объект обеспечить наружным источником противопожарного водоснабжения	(ч.1, ст.62 ФЗ №23).	10.02.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР № 7 по (г. Дербент, г. Дагестанские

Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

старший лейтенант вн.сл. Гасанбеков Р.Г.



(подпись)

«26» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МБДОУ №20 Аликперова Е.А.

(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 8(8722)39-99-99