

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ПК  
Магарамова М.Ю.



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБДОУ  
«ИРР-№20 «Аленушка»  
Аликперова Е.А.  
«6» февраля 2019 г

## Инструкция №31

### по охране труда пожарной безопасности

#### 1. Общие требования пожарной безопасности.

- 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и выносить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании детского сада людей, двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающих запоров.
- 1.4. Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м., где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудования немедленно отключить до приведения их в пожарнобезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники обязаны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

## **2. Строго запрещается**

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории детского сада.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки)

2.11. проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в здании людей, а также письменного приказа на проведение работ.

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также производить

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

### **3. Действия при возникновении пожара.**

- 3.1. немедленно сообщить о пожаре в ближайшую часть по телефону №9-01
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или лицу его заменяющего.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы
- 3.5. Покидая помещение или здание выключить вентиляцию, электрические приборы, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электрическую сеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений и повышенной температуры, поражения электрическим током.